



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010304363335

委托人名称、地址

昆山瑞普电气有限公司
昆山开发区西湖路28号

生产者(制造商)名称、地址

昆山瑞普电气有限公司
昆山开发区西湖路28号

生产企业名称、地址

昆山瑞普电气有限公司
江苏省昆山市水秀路1418号

产品名称和系列、规格、型号

交流真空接触器

CKJ5-80/1.14 Ui:1140V;Ith:80A;AC-4;Ue:AC1140V;Ie:80A;
Us:AC36V, AC127V, AC220V;3P; 配用的辅助触头(1NC, 2NO):Ith:5A;AC-
15;Ue:AC380V/Ie:0.7A; DC-13;Ue:DC220V/Ie:0.1A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2014年10月29日 有效期至: 2019年09月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2009年09月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0968762